

कार्याल अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर।

पत्रांक 2604/1CB
सेवा में,

दिनांक 22-10-2014

✓ संयुक्त निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

विषय:- लिटिल एंजल स्कूल केराकत, जौनपुर के भवन का भूकम्प रोधी
प्रमाण-पत्र/जॉच आख्या निर्गत करने के सम्बंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक में एन०ओ०सी०/5630-33/2014-15 दिनांक 17.10.2014

आपके उक्त संदर्भित पत्र के कम में लिटिल एंजल स्कूल केराकत, जौनपुर
के विद्यालय भवन की जॉच कर निर्धारित 22 बिन्दुओं की जॉच आख्या/प्रमाण-पत्र
संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- जॉच आख्या/प्रमाण-पत्र

22/10/14
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
जौनपुर।

पत्रांक /
प्रतिलिपि:-

दिनांक

प्रबन्धक लिटिल एंजल स्कूल केराकत, जौनपुर, को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
जौनपुर।

Massum Jannat
PRINCIPAL
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

Gasmin Begam
PRINCIPAL
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

लिटिल एंजल स्कूल केराकत जाँनपुर
पत्रांक 2604/ICB दि 22-10-2014 का सलमगळ

①


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	6069-000 मी0
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ, नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी00, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ

Massum Jannat
PRINCIPAL
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

05/11/14-2
Gazmin Begam
MANAGER
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ



21/10/19

सहायक अभियन्ता
अन्वीय सण्ड, लो.नि.वि.
बोनपुर


Massum Jannal
PRINCIPAL
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

Gasmin Begam
MANAGER
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

भवन सम्बंधी प्रमाण-पत्र

पत्रांक 2604/108 दिनांक 22-10-14 का संलग्नक

प्रमाणित किया जाता है कि लिटिल एंजल स्कूल केराकत, जौनपुर भवन के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।


सहायक अभियन्ता
प्राविधान, लीटल एंजल वि०
शान्दीय कॉलेज, जौनपुर वि०
जौनपुर

Massum Jemal
PRINCIPAL
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

MANAGER
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

प्रबन्धक
लिटिल एंजल जून्हाई स्कूल
केराकत-जांनपुर



Yasmin Begum



Marsum Jannat
PRINCIPAL

LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR

Seen

11/10/14
सहबिंबक अभियन्ता
कान्हीद सण्ड. नो. ११. डि.
बो. १

Yasmin Begum

प्रबन्धक
MANAGER

लिटिल एंजल जून्हाई स्कूल
केराकत-जांनपुर
LITTLE ANGEL SCHOOL
KERAKAT, JAUNPUR